


◆建物被災状況チェックシート◆

【点検時参考写真】

No.	質問	該当項目		
		A	B	C
1	建物周囲に、地すべり、がけくずれ、地割れ、砂の吹き出し、液状化現象、地盤沈下などが生じていますか？	<p>生じていない（小さなひび割れ程度）</p> 	<p>生じている（出典：国土交通省HP）</p> 	<p>ひどく生じている</p> 
2	建物の基礎が壊れていますか？	<p>壊れていない（小さなひび割れ程度）</p> 	<p>壊れたところがある</p> 	<p>ひどく壊れている</p> 
3	避難所として使用予定のない建物や隣接する建物が、今後の余震において、避難所建物や敷地内に、傾斜・転倒・落下する危険性がありますか？（次ページも参照）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">危険性はない</div>	<p>危険性がある（傾いている気がする）</p> 	<p>危険性がある（今にも転倒、落下しそうだ・明らかに傾いている）</p> 

◆建物被災状況チェックシート◆

【点検時参考写真】

No.	質問	該当項目		
		A	B	C
4	避難所として使用予定のない建物や隣接する建物が、今後の余震において、避難所建物や敷地内に、傾斜・転倒・落下する危険性がありますか？	危険性はない	危険性がある（傾いている気がする） 	危険性がある（今にも転倒、落下しそうだ・明らかに傾いている） 
5	柱に損傷がありますか	損傷はない（小さなひび割れ程度） 	大きなひび、歪みを生じたものがある 	大部分の鉄筋が露出し変形するなどの被害が大きい 
6	外壁材は壊れていますか？（タイル、モルタル、石張り等）	壊れていない	壊れている・落下している 	大きく壊れている 



◆建物被災状況チェックシート◆

【点検時参考写真】

No.	質問	該当項目		
		A	B	C
7	外壁・柱などに亀裂が生じていますか？	<p>生じていない（小さなひび割れ程度）</p> 	<p>ひび割れがあるがコンクリート等の浮きや剥落はない</p> 	<p>斜めやX字状のひび割れがあり。コンクリート等が剥落している</p> 
8	屋根は壊れていますか？	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">壊れていない</div>	<p>壊れている・落下している(出典：国土交通省HP)</p> 	<p>大きく壊れている(出典：国土交通省HP)</p> 
9	ガス臭・灯油等の臭い (ガス漏れ・灯油漏れの可能性はありますか。)	<p>ない</p>	<p>—</p>	<p>ある</p>

◆建物被災状況チェックシート◆

【点検時参考写真】

No.	質問	該当項目		
		A	B	C
10	床が傾むいていますか	傾いていない 	少し傾いた、または沈下している 	大きく傾いている 
11	内部の壁が壊れていますか	壊れていない 	大きなひび割れがある一部落下している 	大きく壊れている落下している 
12	天井、高所の照明器具及び窓ガラス等落下の危険性がありますか	危険性がない (落下した後で今後落下の危険性がない場合も含む) 	落下の危険性がある (部分的に落下している) 	落下の危険性がある (今にも落下しそうだ) 