

枚方市大字津田における地下水汚染について(第2報)

平成 25 年 8 月 2 日に資料提供しました枚方市大字津田地区における地下水汚染について、地下水汚染が判明した地点を中心とする半径 500m の範囲及びその周縁（以下「周辺地域」という。）の井戸 4 ヶ所（裏面地図参照）で、ふっ素及びその化合物について調査をしたところ、基準値の超過はなく、汚染の広がりが無いことを確認しましたので、お知らせいたします。

1 周辺地域における調査結果

測定物質：ふっ素及びその化合物

（単位：mg/l）

調査地点	測定値	環境基準及び水道水質基準
①	0.15	0.8 以下
②	0.08 未満	
③	0.42	
④	0.08 未満	

2 今後の対応

周辺地域の調査の結果、汚染の広がりは確認できませんでした。今後、事業者において定期的に井戸の水質調査を実施し、水質調査結果から、状況の推移を監視していく予定です。

<お問い合わせ>

枚方市環境保全部環境公害課

代表電話 072-841-1221（内線 1010-6014） 直通電話 050-7102-6014

ファクス 072-841-1315

メールアドレス kougai@city.hirakata.osaka.jp

