

基本施策評価表

上下水道ビジョン基本方向	II	安定的な給水の確保
--------------	----	-----------

基本施策	6	送水ルート強化
------	---	---------

基本施策目標
災害時等の給水確保のため、基幹的な管路のバックアップができるよう、既存の導・送水管とは別に、新たな導・送水管の整備に取り組みます。

計画主要施策	計画主要施策の概要・取り組み目標	H25年度 実績(成果)	評価
1 送水ルート等の強化	<p>〔概要〕 災害時等における基幹的な水道施設への管路のバックアップ(代替)機能として、既設の導・送水管とは別のルートに新たに水道管を布設し、安定的な給水を確保します。</p> <p>〔取り組み〕 「枚方市水道施設整備基本計画」に基づき、導水管及び基幹配水場間の送水管の二重化整備を進め、送水ルート等の強化を図ります。</p> <p>〔目標〕 磯島取水場～中宮浄水場間の導水管の二重化 春日受水場～津田低区配水場間の送水管の二重化</p>	<p>送水ルートの二重化にかかる取り組みとして、中宮浄水場～田口山配水場間について、口径900mmの新設送水管布設の供用開始を行い、既設送水管の更生手法について、基本設計委託を行った。</p> <p>新たな2つの送水ルートの二重化について、優先順位の検討を行った。</p>	A

基本施策 総合評価	A
-----------	---

評価結果の説明等
「送水ルートのバックアップ機能の強化」について、中宮浄水場～田口山配水場間について、新設送水管の供用開始を行い、既設送水管の更生手法の基本設計委託を行った。また、新たな2つの送水ルートの二重化に向けて検討を進めたことから、評価をAとした。

今後の取り組みの方向性・展開方針
<p>中宮浄水場～田口山配水場間の既設送水管の管更生手法について、25年度に基本設計を完了し、引き続き26年度に実施設計を行う。</p> <p>新たな2つの送水ルート二重化の優先順位について、効率的な観点から決定し、平成27年度には基本設計委託を実施し、順次整備に向けて進めていく。</p>

★参考(計画主要施策に関連する事務事業実績測定)

事務事業名	今後の方向性	所管部署	ID
1 水道部事業計画決定・進行管理事務	現状のまま継続	上下水道経営課	30390
2 水道管路整備事業	現状のまま継続	水道工務課	30375