

排除基準等一覧（令和8年4月1日改定）

| 項目 | | 単位等 | 見直し前 | 見直し後 | |
|----------------|----------|---------------------|------|----------|----------|
| 処理 困難 物質 | 有害 物質 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | 0.03 |
| | | シアン化合物 | mg/L | 検出されないこと | 1 |
| | | 有機燐化合物 | mg/L | 検出されないこと | 1 |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | 0.2 |
| | | 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| | | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005 | 0.005 |
| | | アルキル水銀化合物 | - | 検出されないこと | 検出されないこと |
| | | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと | 0.003 |
| | | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| | | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| | | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.2 |
| | | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.02 |
| | | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.04 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 1 |
| | | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.4 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1 | 3 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006 | 0.06 |
| | | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002 | 0.02 |
| | | チウラム | mg/L | 0.006 | 0.06 |
| | | シマジン | mg/L | 0.003 | 0.03 |
| | | チオベンカルブ | mg/L | 0.02 | 0.2 |
| | | ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| | | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| | | ほう素及びその化合物 | mg/L | 1 | 10 |
| | | ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | 8 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.5 | | |

| 項目 | | 単位等 | 見直し前 | 見直し後 |
|----------------|---------------------------|------|--|--|
| 処理 困難 物質 | フェノール類 | mg/L | 1 | 5 |
| | 銅及びその化合物 | mg/L | 3 | 3 |
| | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 2 | 2 |
| | 鉄及びその化合物（溶解性） | mg/L | 10 | 10 |
| | マンガン及びその化合物（溶解性） | mg/L | 10 | 10 |
| | クロム及びその化合物 | mg/L | 2 | 2 |
| 環境 項目 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | mg/L | 38※1 | 380 |
| | 水素イオン濃度(pH) | - | 5以上9以下 | 5以上9以下 |
| | 生物化学的酸素要求量※2 | mg/L | 1 リットルにつき 5 日間に 600 ミリグラム以下 | 1 リットルにつき 5 日間に 600 ミリグラム以下 |
| | 浮遊物質※2 | mg/L | 600 | 600 |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 【鉱油類含有量】 1 リットルにつき 5 ミリグラム以下 【動植物油脂類含有量】 1 リットルにつき 30 ミリグラム以下 | 【鉱油類含有量】 1 リットルにつき 5 ミリグラム以下 【動植物油脂類含有量】 1 リットルにつき 30 ミリグラム以下 |
| | 窒素含有量※2 | mg/L | 240 | 240 |
| | 燐含有量※2 | mg/L | 32 | 32 |
| | 温度 | 度 | 45 度以下 | 45 度以下 |
| 沃素消費量 | mg/L | 220 | 220 | |
| その他 | 色 | - | 放流先で支障を来すような色又は臭気を帯びないこと。 | 放流先で支障を来すような色を帯びないこと。 |
| | ダイオキシン類（排除基準のみ） | - | 1 リットルにつき 10 ピコグラム以下 | 1 リットルにつき 10 ピコグラム以下 |

- ※1 暫定基準が適用されるため、現時点では「1 リットルにつき 68 ミリグラム以下」となります。
- ※2 1 日の平均的な排除量が 50 立方メートル未満の事業所に対しては、基準の適用を行いません。