

水質検査結果(2月)

| 採水日:令和5年2月15日 | | 中宮浄水場 送水 | 磯島南町11-1 磯島取水場 | 山之上西町6 さつき丘北公園 | 長尾家具町2丁目39 笹谷公園 | 穂谷2丁目2 穂谷公園 |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 採水時間 | | 9:41 | 10:50 | 9:40 | 10:00 | 11:00 |
| 気温(℃) | | 1.8 | 8.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
| 水温(℃) | | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 8.6 |
| 項目 | 基準値 | 中宮浄水場 送水 | 磯島南町11-1 磯島取水場 | 山之上西町6 さつき丘北公園 | 長尾家具町2丁目39 笹谷公園 | 穂谷2丁目2 穂谷公園 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | <0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06 | 0.07 | <0.06 | 0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.011 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 15.8 | 16.1 | 13.9 | 16.2 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 21.4 | 20.6 | 19.4 | 21.3 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 39.2 | 37.8 | 42.6 | 40.1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 100 | 97 | 98 | 97 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 42 | ジオオキシベンゼン | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.75 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.42 | 7.45 | 7.24 | 7.42 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下であること | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |

- ・定量下限未満の値については不等号(<)で表示しています。
- ・令和4年度水質検査計画に基づき、水質基準全51項目及び遊離残留塩素を検査しています。
- ・検査の結果、水質基準項目及び遊離残留塩素は全て基準値を満足しています。

問い合わせ先
 枚方市上下水道局 上下水道部 上水道室 浄水課
 所在地:枚方市中宮北町20-3
 電話:072-848-5515(浄水)、072-848-5516(水質)
 FAX:072-848-2280
 電子メール:suijyo@city.hirakata.osaka.jp
 メールでの問い合わせは専用フォームを利用してください。