

枚方市上野3丁目における地下水汚染について（第2報）

令和5年11月24日に情報提供しました枚方市上野3丁目における地下水汚染について、地下水汚染が判明した地点を中心とする半径500mの範囲及びその周辺（以下「周辺地域」という。）の井戸6ヵ所（裏面地図参照）で、ふっ素及びその化合物について調査をしたところ、環境基準値の超過はなく、汚染の広がりが無いことを確認しましたので、お知らせいたします。

1 周辺地域における調査結果

（ふっ素及びその化合物）

調査地点	測定値	地下水の環境基準	水道水質基準
A	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	同左
B	0.08 mg/L 未満		
C	0.08 mg/L 未満		
D	0.10 mg/L		
E	0.09 mg/L		
F	0.08 mg/L 未満		

2 今後の対応について

事業者において定期的に井戸の水質調査を実施し、水質調査結果から、状況の推移を監視していく予定です。また、必要に応じて、追加調査を行います。

<お問い合わせ>

【地下水規制に関すること】

枚方市環境部 環境指導課
直通電話 050-7102-6014

【飲用井戸調査・指導に関すること】

保健所 保健衛生課
直通電話 072-807-7624

