

## 「枚方市水道施設整備基本計画（素案）」に係る パブリックコメント実施結果について

「枚方市水道施設整備基本計画（素案）」に係るパブリックコメントにつきまして、市民の皆さまからご意見をいただき、ありがとうございました。

お寄せいただきましたご意見と、ご意見に対する本市の考え方を以下のとおり公表します。

### 【パブリックコメントの実施概要】

実施期間	平成 30 年 12 月 10 日（月）から平成 31 年 1 月 3 日（木） 25 日間
実施方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 市ホームページの入力フォーム、電子メールでの受付</li> <li>• 郵便、F A X、意見回収箱による書面での受付</li> </ul>
意見回収箱 設置場所	上下水道局管理棟、上下水道局庁舎、市役所本館・別館、各支所、生涯学習市民センター 計 19 ヶ所
周知方法	広報ひらかた、市ホームページ、市政情報モニターに掲載の他、携帯・スマホアンケートを活用し周知
意見提出者数	1 名
提出意見数	2 件

### 【提出された意見の内容及び意見に対する市の考え方】

No.	該当箇所	意見の内容（要旨）	市の考え方	意見反映
1	P. 38 第 7 章 短期整備計画 （今後 10 年 間の取り組 み） （水道施設・管 路の計画的な更 新・改良）	中宮浄水場を更新するのではなく、大阪広域水道企業団から水を購入する方が、経費を節減できるのではないか。	大阪広域水道企業団から水を購入し、中宮浄水場を廃止することや縮小する手法についても比較検討を行いました。大阪広域水道企業団からの受水単価が本市の浄水単価より高額であり、また、廃止と縮小には送水管等の大規模な施設整備も必要であることから最も経費を節減できる手法として中宮浄水場の更新事業を進めています。	素案 どおり
2	P. 38 第 7 章 短期整備計画 （今後 10 年 間の取り組 み） （水道施設・管 路の計画的な更 新・改良）	中宮浄水場を更新するのであれば、給水量の減少を見込んで、縮小して更新すべきではないか。	今後、人口減少や節水機器の普及、地下水の利用拡大などによる給水量の減少が予想されることから、中宮浄水場の更新については、本編 P. 35 に記載のとおり「施設整備の基本方針」（施設総量の最適化）に基づく、スペックダウン等を検討し、更新需要を削減する計画としています。	素案 どおり

※ご意見について、一部文言を整理している箇所があります。