

## **4. 通水開始前水質試驗**

**4 - 1. 新設管通水前水質試驗**

**4 - 2. 新設貯水槽通水前水質試驗**

**4 - 3. 配水池通水前水質試驗**



4-1. 新設管通水前水質試験

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
養父丘	4/4	100	50	16.4	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
養父丘	4/4	75	200	15.4	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
走谷	4/8	75	40	19.2	0.01	0.4	異常なし	異常なし	7.46	0.6	基準内適
藤阪東町	4/12	75	25	21.6	0.10	0.4	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
茄子作南町	4/13	75	130	20.7	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.18	0.5	基準内適
津田東町	4/15	100,75	75	20.5	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
渚南町	4/18	50	110	21.6	0.01	0.5	異常なし	異常なし	7.41	0.6	基準内適
中宮本町	4/19	50	40	19.5	0.52	2.1	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
津田東町	4/19	75	40	20.8	0.05	0.7	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
津田東町	4/19	75	50	20.2	0.05	0.6	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
渚南町	4/21	75	101	21.2	0.12	0.2	異常なし	異常なし	7.43	0.7	基準内適
渚南町	4/21	50	83	20.5	0.04	0.0	異常なし	異常なし	7.41	0.7	基準内適
渚南町	4/21	50	70	20.6	0.05	0.0	異常なし	異常なし	7.41	0.8	基準内適
渚南町	4/22	50	83	22.0	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.36	0.6	基準内適
東香里新町	4/25	50	88	22.2	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.24	0.5	基準内適
田口山	4/25	50	16	22.4	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.37	0.5	基準内適
長尾元町	4/25	50	20	21.3	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.39	0.45	基準内適
招提元町	4/26	100	46	21.6	0.17	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
長尾元町	4/28	50	10	23.6	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.42	0.4	基準内適
中宮本町	4/28	50,75	85	22.2	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
渚南町	4/28	75	60	22.3	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.43	0.7	基準内適
渚南町	4/28	75	60	22.8	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.41	0.7	基準内適
楠葉朝日	4/28	150	120	23.7	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.41	0.5	基準内適
楠葉朝日	5/2	150	155	20.9	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
楠葉朝日	5/2	40	20	21.3	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
渚南町	5/6	50	60	22.4	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.44	0.8	基準内適
出口	5/9	50	30	20.8	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
中宮本町	5/9	50,75	85	20.9	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
渚南町	5/9	50	120	21.4	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.44	0.7	基準内適
出口	5/11	75	30	23.2	0.15	0.6	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
茄子作北町	5/24	100	46	27.9	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.32	0.45	基準内適
茄子作北町	5/24	75	120	25.4	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.33	0.5	基準内適
茄子作北町	5/25	50	55	24.3	0.11	0.3	異常なし	異常なし	7.28	0.5	基準内適
茄子作北町	5/25	50	50	26.6	0.13	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.35	基準内適
南楠葉	5/26	75	7	24.7	0.15	0.2	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
養父丘	5/31	50	52	24.6	0.06	0.1	異常なし	異常なし	7.47	0.6	基準内適
楠葉朝日	6/1	150	300	26.3	0.05	0.6	異常なし	異常なし	7.48	0.45	基準内適
楠葉朝日	6/1	50	15	26.6	0.19	0.9	異常なし	異常なし	7.49	0.4	基準内適
走谷	6/9	75	38	23.4	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.35	基準内適
渚南町	6/13	50	70	25.7	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.47	0.3	基準内適
渚南町	6/13	75	83	25.6	0.06	0.1	異常なし	異常なし	7.46	0.5	基準内適
渚南町	6/13	50	70	25.6	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.47	0.45	基準内適
渚南町	6/13	75	83	25.3	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
茄子作北町	6/15	100	45	24.8	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.32	0.45	基準内適
長尾家具町	6/21	300	140	24.4	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.44	0.3	基準内適
茄子作北町	6/21	100	150	24.4	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.31	0.5	基準内適
茄子作北町	6/22	75	120	26.2	0.01	0.5	異常なし	異常なし	7.27	0.4	基準内適
長尾家具町	6/23	300	54	27.1	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.32	0.2	基準内適
田口山	6/24	50	15	26.8	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.48	0.35	基準内適
渚南町	6/27	75	136	27.0	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
渚南町	6/27	50	113	26.7	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
渚南町	6/27	50	61	28.0	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
招提北町	6/27	150	94	25.6	0.03	0.5	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
招提中町	6/28	75,50	36	26.3	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
養父東町	6/28	75	10	25.9	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.55	0.6	基準内適
茄子作北町	6/29	50	50	28.6	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.44	0.45	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
茄子作北町	6/29	50	50	30.3	0.20	0.2	異常なし	異常なし	7.37	0.35	基準内適
茄子作北町	7/7	100	50	28.1	0.05	1.0	異常なし	異常なし	7.34	0.5	基準内適
茄子作北町	7/7	100	100	28.2	0.06	1.0	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
杉責谷	7/11	200	230	28.1	0.03	0.9	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
高野道	7/12	400	530	26.1	0.03	0.9	異常なし	異常なし	7.46	0.15	基準内適
杉責谷	7/12	50	100	26.4	0.08	0.6	異常なし	異常なし	7.52	0.45	基準内適
杉責谷	7/14	100	90	26.4	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.4	基準内適
高野道	7/15	400	530	26.9	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.2	基準内適
養父丘	7/15	50	20	27.1	0.05	1.0	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
船橋本町	7/20	50	20	25.9	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
長尾家具町	7/29	150	106	28.1	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.60	0.3	基準内適
津田元町	8/3	50	45	29.5	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.55	0.3	基準内適
山田池北町	8/9	75	100	27.4	0.00	0.8	異常なし	異常なし	7.55	0.35	基準内適
招提北町	8/10	50	80	32.1	0.11	0.8	異常なし	異常なし	7.52	0.4	基準内適
田口山	8/18	50	30	28.8	0.02	0.5	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
長尾家具町	8/22	150	234	28.0	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.65	0.3	基準内適
高野道	8/22	400	530	28.4	0.09	0.3	異常なし	異常なし	7.59	0.3	基準内適
山之上	8/23	75	25	27.5	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.64	0.5	基準内適
船橋本町	9/6	75	90	27.8	0.49	2.2	異常なし	異常なし	7.51	0.5	基準内適
津田元町	9/7	75	30	27.8	0.13	0.7	異常なし	異常なし	7.60	0.4	基準内適
招提元町	9/8	75	60	26.2	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.63	0.8	基準内適
町楠葉	9/20	150	170	25.6	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.67	0.5	基準内適
津田元町	9/26	200	40	27.3	0.13	0.3	異常なし	異常なし	7.63	0.4	基準内適
津田元町	9/27	200	80	25.8	0.04	0.4	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
山田池東町	9/28	50	10	26.9	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.54	0.4	基準内適
津田元町	9/28	75	52	26.5	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.53	0.45	基準内適
津田元町	9/29	50	60	26.3	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.77	0.5	基準内適
町楠葉	9/29	75	47	26.5	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.52	0.45	基準内適
町楠葉	9/30	150,100,75,50	100,30,30,30	26.7	0.01	0.0	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
長尾家具町	10/3	100	30	25.1	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.54	0.35	基準内適
町楠葉	10/3	50	30	26.2	0.14	0.3	異常なし	異常なし	7.43	0.5	基準内適
町楠葉	10/3	150	40	27.5	0.11	0.3	異常なし	異常なし	7.35	0.5	基準内適
町楠葉	10/4	150	60	26.4	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
町楠葉	10/4	75	40	25.4	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
星丘	10/6	75,50	60	22.9	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
町楠葉	10/6	150,75	22,70	24.2	0.06	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
町楠葉	10/11	50	30	20.9	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.57	0.4	基準内適
町楠葉	10/11	50	30	20.6	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
町楠葉	10/11	75	60	20.9	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.46	0.5	基準内適
山田池東町	10/13	40	10	22.6	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.45	基準内適
茄子作	10/17	150	45	23.2	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.33	0.6	基準内適
長尾家具町	10/18	100	280	23.1	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.60	0.5	基準内適
長尾家具町	10/18	300	150	23.5	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.77	0.4	基準内適
星丘	10/18	75,50	130	22.9	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.50	0.7	基準内適
茄子作	10/20	50	300	24.0	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.27	0.5	基準内適
茄子作	10/20	150	150	23.0	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.24	0.5	基準内適
茄子作	10/20	50	30	24.2	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.24	0.45	基準内適
西牧野	10/20	150	120	23.5	0.15	0.1	異常なし	異常なし	7.47	0.7	基準内適
西牧野	10/20	150	115	24.4	0.07	0.0	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
小倉東町	10/20	50	36	25.2	0.05	0.0	異常なし	異常なし	7.44	0.5	基準内適
星丘	10/21	75	80	22.0	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.56	0.6	基準内適
茄子作	10/21	75	51	23.2	0.08	0.4	異常なし	異常なし	7.29	0.6	基準内適
楠葉朝日	10/24	150	40	22.7	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.58	0.6	基準内適
町楠葉	10/25	75	65	22.6	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
町楠葉	10/26	150,100	40,50	22.7	0.01	0.5	異常なし	異常なし	7.65	0.6	基準内適
高野道	10/28	350	170	22.4	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.56	0.45	基準内適
町楠葉	10/31	50	30	20.4	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
高野道	11/1	200	68	20.2	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.42	0.4	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
高野道	11/1	200	25	20.6	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
楠葉朝日	11/1	150	40	19.2	0.65	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
長尾東町	11/1	50	32	20.8	0.15	0.3	異常なし	異常なし	7.49	0.5	基準内適
高野道	11/8	200	38	20.1	0.19	0.4	異常なし	異常なし	7.55	0.35	基準内適
楠葉朝日	11/9	150	40	20.7	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
養父東町	11/9	150	130	20.4	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
長尾家具町	11/10	75	48	21.3	0.09	0.2	異常なし	異常なし	7.57	0.4	基準内適
牧野本町	11/11	50	28	21.3	0.08	0.2	異常なし	異常なし	7.58	0.6	基準内適
楠葉朝日	11/14	150	40	20.0	0.02	0.5	異常なし	異常なし	7.51	0.5	基準内適
楠葉野田	11/16	75	150	19.8	0.03	0.6	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
楠葉野田	11/17	50	25	18.6	0.52	1.6	異常なし	異常なし	7.46	0.5	基準内適
楠葉野田	11/17	50	42	18.5	0.10	0.6	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
宮之阪	11/18	200,150	10,5	19.7	0.12	0.6	異常なし	異常なし	7.51	0.4	基準内適
長尾家具町	11/21	100	140	17.8	0.19	0.2	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
茄子作	11/22	150	100	17.7	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.39	0.5	基準内適
茄子作	11/22	150	100	17.6	0.57	1.4	異常なし	異常なし	7.34	0.5	基準内適
津田北町	11/24	200,150	15,120	17.8	0.28	0.7	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
楠葉中町	12/1	75	105	18.0	0.04	0.4	異常なし	異常なし	7.61	0.5	基準内適
楠葉中町	12/1	50	15	17.7	0.26	0.5	異常なし	異常なし	7.60	0.5	基準内適
楠葉野田	12/2	200	25	15.9	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
田口山	12/5	400	80	16.3	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.55	0.7	基準内適
茄子作	12/9	150,100	45	16.8	0.09	0.2	異常なし	異常なし	7.34	0.45	基準内適
茄子作	12/9	75	55	16.8	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.30	0.5	基準内適
茄子作	12/13	50	25	17.1	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.32	0.5	基準内適
茄子作	12/13	40	25	15.5	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.31	0.5	基準内適
津田北町	12/14	75	30	16.9	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.49	0.5	基準内適
津田北町	12/14	75	15	17.5	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
山田池北町	12/16	75	100	16.0	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
走谷	12/19	50	160	13.2	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.27	0.6	基準内適
星丘	1/10	75	200	15.0	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
町楠葉	1/10	150	5	11.9	0.11	0.3	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
町楠葉	1/10	150	100	11.6	0.10	0.4	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
町楠葉	1/11	150	130	14.5	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
町楠葉	1/11	150	30	15.3	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
町楠葉	1/11	75	60	15.5	0.09	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
樋之上町	1/12	150	63	12.8	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.6	基準内適
香里ヶ丘	1/12	150	350	11.0	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.25	0.6	基準内適
香里ヶ丘	1/12	150	194	11.4	0.05	0.1	異常なし	異常なし	7.28	0.6	基準内適
香里ヶ丘	1/12	100	69	10.8	0.19	0.0	異常なし	異常なし	7.29	0.6	基準内適
町楠葉	1/12	150,100,75,50	55,100,40,30	12.5	0.13	0.2	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
町楠葉	1/12	75	45	12.2	0.18	0.2	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
町楠葉	1/13	50	20	13.9	0.12	1.0	異常なし	異常なし	7.50	0.6	基準内適
星丘	1/13	75,50	30,30	15.0	0.09	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.6	基準内適
長尾家具町	1/14	150	80	12.0	0.16	0.7	異常なし	異常なし	7.44	0.5	基準内適
長尾家具町	1/16	100	140	11.8	0.08	0.6	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
樋之上町	1/17	150	45	13.9	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
長尾家具町	1/17	150	20	11.8	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
走谷	1/18	150	160	14.7	0.05	0.7	異常なし	異常なし	7.23	0.5	基準内適
出口	1/20	75	26	12.2	0.17	1.0	異常なし	異常なし	7.58	0.5	基準内適
出口	1/20	75	24	11.7	0.14	1.0	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
津田元町	1/23	200,150	40,90	13.1	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.5	基準内適
津田元町	1/23	75	50	13.7	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.5	基準内適
長尾東町	1/24	75	10	13.4	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.5	基準内適
出口	1/26	150	81	12.3	0.57	1.3	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
高野道	1/30	250~200	86	12.7	0.11	0.5	異常なし	異常なし	7.55	0.4	基準内適
出口	1/30	75	40	9.0	0.10	0.4	異常なし	異常なし	7.28	0.6	基準内適
長尾荒坂	1/31	150	50	12.8	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
樋之上町	1/31	150	50	14.6	0.12	0.8	異常なし	異常なし	7.56	0.6	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
長尾家具町	1/31	50	23	14.6	0.04	0.5	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
長尾北町	2/3	150	90	12.1	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.49	0.5	基準内適
走谷	2/6	150	40	10.4	0.14	0.4	異常なし	異常なし	7.21	0.5	基準内適
三栗	2/10	75	140	12.7	0.03	0.2	異常なし	異常なし	7.46	0.7	基準内適
招提大谷	2/16	75	96	14.0	0.25	0.7	異常なし	異常なし	7.59	0.6	基準内適
上島町	2/21	100	22	16.8	0.12	0.4	異常なし	異常なし	7.32	0.6	基準内適
高野道	2/24	350	66	14.0	0.10	0.6	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
長尾家具町	3/3	75	175	14.3	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
長尾家具町	3/3	75	33	13.2	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
北中振	3/6	75	11	18.3	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
田口山	3/9	600・500	70・15	16.3	0.04	0.4	異常なし	異常なし	7.45	0.7	基準内適
磯島茶屋町	3/9	150	230	15.1	0.07	0.4	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
磯島茶屋町	3/9	100・75	95・75	16.8	0.03	0.4	異常なし	異常なし	7.47	0.7	基準内適
磯島茶屋町	3/10	50	47	18.5	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.42	0.5	基準内適
磯島茶屋町	3/10	75	103	16.9	0.0	0.6	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
磯島茶屋町	3/10	100	73	16.1	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.41	0.6	基準内適
磯島茶屋町	3/14	75	60	19.6	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.46	0.6	基準内適
磯島茶屋町	3/14	75	60	17.9	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
磯島茶屋町	3/14	75	60	16.0	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
上島東町	3/14	50	50	17.4	0.03	0.5	異常なし	異常なし	7.46	0.6	基準内適
香里ヶ丘	3/16	75	137	17.8	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.27	0.5	基準内適
北中振	3/23	200	90	18.9	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.6	基準内適
長尾家具町	3/28	100	30	18.2	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
津田北町	3/28	50	100	18.3	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.41	0.6	基準内適
長尾元町	3/29	75	70	18.8	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
津田北町	3/30	150	70	12.7	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.7	基準内適

#### 4-2. 新設貯水槽通水前水質試験

採水場所	採水日	容量 (m3)	材質	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
茄子作南町	5/9	12.0	FRP	21.3	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
津田駅前	6/13	15.0	FRP	25.4	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.44	0.5	基準内適
磯島北町	6/17	4.5	FRP	25.7	0.03	0.0	異常なし	異常なし	7.42	0.25	基準内適
岡本町	7/6	9.1	FRP	26.6	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.42	0.3	基準内適
招提元町	9/5	5.6	FRP	26.2	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.67	0.25	基準内適
町楠葉	9/8	15.6	FRP	27.0	0.10	0.2	異常なし	異常なし	7.24	0.4	基準内適
出口	9/12	7.0	ステンレス	27.5	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.35	基準内適
出口	12/1	7.0	ステンレス	18.2	0.28	0.2	異常なし	異常なし	7.56	0.3	基準内適
上島東町	12/6	15.75	ステンレス	18.7	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.53	0.35	基準内適
春日北町	12/6	9.8	FRP	20.0	0.20	0.4	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
高田	1/26	17.5	ステンレス	16.4	0.07	0.4	異常なし	異常なし	7.32	0.4	基準内適
禁野本町	2/16	2.0	FRP	15.8	0.06	0.6	異常なし	異常なし	7.50	0.1	基準内適
甲斐田新町	2/17	5.7	FRP	14.8	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.42	0.7	基準内適
長尾家具町	3/17	6.0	FRP	17.2	0.08	0.5	異常なし	異常なし	7.41	0.4	基準内適
星丘	3/20	2.0	FRP	20.8	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.49	0.5	基準内適

### 4-3. 配水池通水前水質試験

採水年月日	水質基準値	津田低区配水場1号池
		令和4年10月5日
気温		24.0
水温		24.7
一般細菌	100 個/ml以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.77
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.14
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.018
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005
臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.034
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.011
ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	14.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005
塩化物イオン	200 mg/l以下	15.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	28.5
蒸発残留物	500 mg/l以下	72
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02
ジオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005
フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.81
pH値	5.8以上 8.6以下	7.49
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5 度以下	0.2
濁度	2 度以下	0.00
遊離残留塩素	—	0.5