

4. 通水開始前水質試驗

4 - 1. 新設管通水前水質試驗

4 - 2. 新設貯水槽通水前水質試驗

4 - 3. 配水池通水前水質試驗

4-1. 新設管通水前水質試験

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
渚南町	4/12	75	151	19.9	0.09	0.3	異常なし	異常なし	7.36	0.6	基準内適
渚南町	4/13	150	130	19.7	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.38	0.7	基準内適
渚南町	4/14	50	104	20.1	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.41	0.6	基準内適
渚南町	4/14	75	138	19.4	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.43	0.6	基準内適
杉北町	4/14	200	100	17.3	0.06	0.5	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
渚南町	4/15	50	154	21.0	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
渚南町	4/15	50	38	20.5	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
町楠葉	4/21	75	62	20.8	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.48	0.4	基準内適
町楠葉	4/21	150	70	21.2	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.46	0.4	基準内適
町楠葉	4/21	75	120	20.9	0.23	0.5	異常なし	異常なし	7.46	0.45	基準内適
町楠葉	4/22	150	100	21.2	0.35	0.7	異常なし	異常なし	7.41	0.45	基準内適
町楠葉	4/23	75	79	21.0	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.56	0.45	基準内適
町楠葉	4/26	75	73	21.2	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
町楠葉	4/26	50	30	22.1	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.45	基準内適
町楠葉	4/26	50	34	22.4	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.63	0.45	基準内適
町楠葉	4/26	75	51	20.9	0.17	0.5	異常なし	異常なし	7.62	0.45	基準内適
町楠葉	4/26	50	30	22.0	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.35	基準内適
渚本町	4/27	50	30	19.3	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.58	0.6	基準内適
津田西町	4/28	75	65	19.4	0.00	0.8	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
出口	5/11	50	40	21.8	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.5	基準内適
招提元町	5/12	40	7	21.0	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
桜町	5/13	200	41	23.0	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
町楠葉、楠葉中町	5/20	150	113	22.5	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.4	基準内適
牧野本町	5/26	75	60	23.5	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.49	0.5	基準内適
牧野本町	5/26	75	62	22.9	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.44	0.5	基準内適
牧野本町	5/26	75	94	24.1	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.42	0.5	基準内適
長尾播磨谷	5/26	50	190	21.6	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.41	0.5	基準内適
茄子作	5/28	150	200	22.6	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.19	0.8	基準内適
茄子作	5/28	75	110	23.1	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.17	0.8	基準内適
町楠葉	6/2	75	77	23.8	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
町楠葉	6/2	50	32	23.9	0.05	0.4	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
町楠葉	6/2	50	34	23.8	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
長尾東町	6/3	100	200	24.0	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.51	0.5	基準内適
長尾東町	6/3	75	62	23.5	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.51	0.5	基準内適
長尾東町	6/3	75	78	22.6	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
茄子作	6/7	50	26	24.3	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.17	0.7	基準内適
茄子作	6/7	75	33	24.9	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.19	0.7	基準内適
長尾東町	6/8	50	26	25.1	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
長尾東町	6/9	75	65	24.8	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
長尾東町	6/9	50	28	25.2	0.79	1.6	異常なし	異常なし	7.46	0.5	基準内適
長尾東町	6/9	50	24	25.2	0.59	1.2	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
桜町	6/10	200	41	24.7	0.35	1.0	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
茄子作	6/10	150	200	24.8	0.03	0.8	異常なし	異常なし	7.28	0.7	基準内適
招提元町	6/11	75	40	25.1	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
町楠葉	6/13	75	61	25.3	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.4	基準内適
町楠葉	6/13	75	63	25.2	0.30	1.2	異常なし	異常なし	7.47	0.4	基準内適
茄子作	6/17	75	46	25.1	0.26	1.4	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
長尾谷町	6/21	50	13	24.8	0.22	1.1	異常なし	異常なし	7.47	0.3	基準内適
茄子作	6/21	75	80	25.0	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.21	0.6	基準内適
茄子作	6/21	50	45	25.4	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.21	0.6	基準内適
招提南町	6/23	75	50	25.0	0.49	1.0	異常なし	異常なし	7.42	0.5	基準内適
渚南町	6/30	150	130	25.2	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
渚南町	7/7	75	120	24.8	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
渚南町	7/7	75	151	25.7	0.03	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
渚南町	7/7	75	43	25.0	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
招提大谷	7/8	75	152	24.8	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.62	0.3	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
招提大谷	7/8	75	36	25.0	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.52	0.3	基準内適
招提大谷	7/8	75	33	25.1	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.49	0.3	基準内適
渚南町	7/12	50	104	26.1	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.43	0.1	基準内適
渚南町	7/12	50	154	26.0	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.6	基準内適
村野本町	7/13	75	30	24.9	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.58	0.5	基準内適
長尾家具町	7/16	100	200	25.3	0.03	0.2	異常なし	異常なし	7.50	0.4	基準内適
長尾家具町	7/21	50	30	29.0	0.18	0.8	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
長尾家具町	7/21	50	20	29.2	0.25	0.7	異常なし	異常なし	7.56	0.4	基準内適
長尾家具町	7/21	50	75	29.0	0.10	0.5	異常なし	異常なし	7.60	0.4	基準内適
香里ヶ丘	7/21	100,150	50	26.7	0.00	0.6	異常なし	異常なし	7.28	0.7	基準内適
長尾家具町	7/26	50	30	29.5	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.44	0.4	基準内適
招提大谷	7/29	75	60	26.8	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.52	0.3	基準内適
招提大谷	7/30	75	96	28.6	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.3	基準内適
東船橋	8/2	200	86	27.1	0.00	0.6	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
香里ヶ丘	8/3	260,150	20,15	28.2	0.05	0.9	異常なし	異常なし	7.30	0.6	基準内適
東船橋	8/3	75	196	27.6	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.66	0.6	基準内適
香里ヶ丘	8/3	200,150	50,30	26.7	0.01	0.6	異常なし	異常なし	7.28	0.5	基準内適
東船橋	8/4	75	51	29.4	0.12	0.8	異常なし	異常なし	7.64	0.5	基準内適
東船橋	8/4	50	28	30.2	0.14	0.9	異常なし	異常なし	7.61	0.5	基準内適
東船橋	8/4	50	44	29.5	0.02	0.7	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
走谷	8/10	150,150	200	26.7	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
走谷	8/10	50	100	26.5	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
走谷	8/12	50	130	25.5	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
走谷	8/16	50	50	25.8	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.63	0.5	基準内適
藤阪東町	8/20	75	110	25.3	0.09	0.5	異常なし	異常なし	7.53	0.45	基準内適
茄子作	8/24	75	61	25.9	0.00	0.9	異常なし	異常なし	7.32	0.6	基準内適
茄子作	8/24	50	83	26.2	0.00	0.9	異常なし	異常なし	7.29	0.7	基準内適
招提元町	8/24	75	90	27.0	0.11	1.5	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
招提元町	8/24	75	100	26.8	0.10	1.1	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
養父元町	8/25	75	36	26.1	0.26	1.1	異常なし	異常なし	7.60	0.6	基準内適
茄子作	8/25	150	223	27.3	0.05	0.4	異常なし	異常なし	7.35	0.7	基準内適
茄子作	8/25	150	203	26.3	0.03	0.4	異常なし	異常なし	7.30	0.7	基準内適
茄子作	8/25	50	45	26.5	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.28	0.7	基準内適
長尾家具町	8/26	100	190	26.7	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.65	0.5	基準内適
長尾家具町	8/26	100	20	26.8	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.64	0.5	基準内適
宮之阪	8/27	150	134	25.6	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
長尾家具町	8/27	50	35	25.2	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
長尾家具町	8/30	40	15	26.8	0.04	0.4	異常なし	異常なし	7.65	0.45	基準内適
宮之阪	8/30	100	140	29.0	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.55	0.4	基準内適
宮之阪	8/30	75	30	29.8	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.60	0.5	基準内適
田口	8/31	50	15	26.8	0.00	0.6	異常なし	異常なし	7.58	0.7	基準内適
茄子作	9/1	75	33	28.0	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.26	0.7	基準内適
茄子作	9/1	50	31	29.2	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.32	0.7	基準内適
東船橋	9/3	300	86	25.9	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.59	0.6	基準内適
東船橋	9/8	100	90	26.2	0.46	1.3	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
東船橋	9/8	100	100	26.1	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
東船橋	9/9	50	25	26.0	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.56	0.5	基準内適
宮之阪	9/10	150	135	26.1	0.12	0.5	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
東船橋	9/13	50	30	25.4	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.56	0.6	基準内適
東船橋	9/14	50	47	25.1	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.58	0.6	基準内適
宮之阪	9/15	100	141	25.9	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.56	0.5	基準内適
宮之阪	9/16	50	41	25.8	0.05	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
東船橋	9/28	150	7	25.4	0.14	0.3	異常なし	異常なし	7.55	0.5	基準内適
東船橋	9/28	100	55	25.6	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.57	0.5	基準内適
小倉東町	10/1	40	20	25.0	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.48	0.7	基準内適
招提大谷	9/30	75	156	25.0	0.10	0.5	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
津田東町	10/5	75	170	25.4	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.54	0.4	基準内適
走谷	10/12	150,50	210	26.5	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.5	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
走谷	10/13	75,50	150	25.4	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
招提大谷	10/4	75	84	26.1	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
長尾峠町	10/19	40	36	23.4	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.62	0.5	基準内適
走谷	10/18	50	150	24.1	0.11	0.1	異常なし	異常なし	7.56	0.6	基準内適
香里ヶ丘	10/22	100	30	22.8	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
香里ヶ丘	10/22	250	25	22.2	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.36	0.6	基準内適
香里ヶ丘	10/22	250	60	22.8	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
香里ヶ丘	10/25	200	5	19.9	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.61	0.7	基準内適
香里ヶ丘	10/25	250	10	20.3	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.8	基準内適
出口	10/26	75	25	22.2	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
南楠葉	10/26	150	150	21.9	0.03	0.4	異常なし	異常なし	7.60	0.5	基準内適
南楠葉	10/28	75	80	21.4	0.07	0.2	異常なし	異常なし	7.35	0.2	基準内適
長尾東町	10/28	50	42	21.1	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.36	0.3	基準内適
南楠葉	10/28	150	60	22.8	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.43	0.5	基準内適
茄子作南町	10/29	75	130	21.9	0.66	2.1	異常なし	異常なし	7.24	0.6	基準内適
東山	11/1	50	30	22.2	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
南楠葉	11/1	75	120	22.5	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
山之上	11/2	75	40	20.4	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.37	0.6	基準内適
西牧野	11/4	100	9	21.7	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.43	0.6	基準内適
長尾家具町	11/5	50	40	21.0	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.58	0.3	基準内適
長尾家具町	11/11	100	103	20.1	0.11	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
南楠葉	11/17	150	142	18.7	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
長尾家具町	11/17	50	40	19.3	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
南楠葉	11/19	150	64	18.4	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.44	0.5	基準内適
西招提町	11/19	50	50	17.8	0.00	0.7	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
西招提町	11/24	50	22	18.0	0.01	0.0	異常なし	異常なし	7.34	0.6	基準内適
南楠葉	11/26	75	140	17.6	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
津田東町	11/29	75	70	15.9	0.29	0.6	異常なし	異常なし	7.37	0.5	基準内適
津田東町	11/30	75	80	15.5	0.11	0.4	異常なし	異常なし	7.35	0.45	基準内適
南楠葉	12/1	75	50	16.8	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
津田東町	12/1	100,75	70	16.7	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.46	0.6	基準内適
伊加賀寿町、伊加賀栄町	12/2	75	75	14.8	0.19	0.7	異常なし	異常なし	7.47	0.6	基準内適
南楠葉	12/3	75	20	14.6	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
南楠葉	12/3	75	50	14.8	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
星丘	12/7	50	20	15.8	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.39	0.6	基準内適
伊加賀寿町、伊加賀栄町	12/13	75	70	15.1	0.11	0.7	異常なし	異常なし	7.47	0.45	基準内適
長尾家具町	12/13	100	25	16.9	0.03	0.6	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
長尾家具町	12/14	50	31	16.4	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
長尾家具町	12/15	150	150	15.1	0.10	0.5	異常なし	異常なし	7.44	0.45	基準内適
高田	12/16	75	22	17.4	1.2	2.9	異常なし	異常なし	7.11	0.6	基準内適
長尾家具町	12/20	150	105	17.1	0.00	0.5	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
長尾家具町	12/21	200	55	17.0	0.10	0.5	異常なし	異常なし	7.39	0.4	基準内適
長尾家具町	12/21	150	45	17.2	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.39	0.4	基準内適
北中振、走谷	12/21	200	120	13.1	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.38	0.5	基準内適
長尾家具町、高野道	12/22	200	25	18.0	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.40	0.45	基準内適
北中振、走谷	12/24	50	20	13.4	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.37	0.5	基準内適
北中振、走谷	12/24	100,50	6,20	13.4	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.39	0.5	基準内適
北中振、走谷	12/24	100,50	6,41	13.6	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.36	0.5	基準内適
長尾家具町	12/28	150	10	16.1	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
長尾家具町	12/28	150	21	14.0	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.55	0.5	基準内適
北中振、走谷	1/5	75	40	10.5	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
北中振、走谷	1/5	100	250	10.4	0.03	0.2	異常なし	異常なし	7.37	0.5	基準内適
北中振、走谷	1/6	100	20	14.3	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.59	0.5	基準内適
杉責谷	1/12	100	100	14.4	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
杉責谷	1/14	200	100	9.6	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.57	0.4	基準内適
西牧野	1/14	100	85	13.1	0.21	0.9	異常なし	異常なし	7.63	0.5	基準内適
杉責谷	1/17	200	200	13.4	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.45	基準内適
茄子作東町	1/18	75	40	11.6	0.08	0.4	異常なし	異常なし	7.09	0.45	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
都丘町	1/25	50	22	15.2	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.57	0.6	基準内適
春日元町	1/28	50	50	11.0	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
北中振、走谷	1/28	200	120	12.2	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
南楠葉	1/28	75	98	14.1	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.50	0.6	基準内適
春日元町	1/31	75	85	14.0	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.59	0.6	基準内適
南楠葉	1/31	50	28	14.5	0.05	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
南楠葉	1/31	50	31	12.4	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
南楠葉	1/31	50	25	12.5	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
南楠葉	2/2	50	30	13.3	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
北中振、走谷	2/3	75	50	16.2	0.07	0.2	異常なし	異常なし	7.27	0.6	基準内適
養父元町	2/4	200	15	15.2	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.43	0.6	基準内適
北中振、走谷	2/4	100	100	13.2	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.41	0.6	基準内適
長尾家具町	2/4	150	250	14.4	0.52	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.4	基準内適
長尾家具町	2/7	150	150	14.1	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
北中振、走谷	2/7	100	150	13.2	1.7	0.4	異常なし	異常なし	7.47	0.5	基準内適
北中振、走谷	2/7	100,50	50	13.1	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
北中振、走谷	2/7	100,50	20	13.9	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.55	0.6	基準内適
北中振、走谷	2/8	75,50	20	13.4	0.07	0.0	異常なし	異常なし	7.38	0.45	基準内適
南楠葉	2/9	50,100	41,68	10.8	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
養父元町	2/9	200	10	13.8	0.09	0.5	異常なし	異常なし	7.66	0.7	基準内適
南楠葉	2/14	50	31	13.0	0.09	0.1	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
南楠葉	2/14	50	23	13.5	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
南楠葉	2/15	50	25	14.2	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.42	0.7	基準内適
星丘	2/15	200	100	13.9	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.36	0.6	基準内適
星丘	2/16	200	190	13.3	0.35	0.8	異常なし	異常なし	7.58	0.6	基準内適
西招堤町	2/17	150	70	12.7	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.7	基準内適
茄子作東町	2/21	75	36	14.4	0.09	0.2	異常なし	異常なし	7.18	0.6	基準内適
堂山	2/22	50	25	16.1	0.07	0.6	異常なし	異常なし	7.54	0.6	基準内適
招堤中町	3/15	40	35	15.5	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.46	0.7	基準内適
星丘	3/30	100,75	91	17.9	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適

4-2. 新設貯水槽通水前水質試験

採水場所	採水日	容量 (m3)	材質	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
香里園町	4/1	4.4	FRP	21.7	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
新町	4/30	19.2	FRP	20.3	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.44	0.45	基準内適
長尾峠町	5/12	20.0	FRP	21.4	0.05	0.0	異常なし	異常なし	7.48	0.35	基準内適
禁野本町	5/17	11.2	FRP	24.2	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
山之上北町	6/22	4.0	ステンレス	24.9	0.04	0.7	異常なし	異常なし	7.25	0.7	基準内適
宮之阪	6/25	120.0	FRP	25.6	0.11	0.3	異常なし	異常なし	7.36	0.6	基準内適
伊加賀北町	8/19	6.0	FRP	25.4	0.01	0.4	異常なし	異常なし	7.29	0.5	基準内適
片鉾東町	8/27	64.0	コンクリート	26.2	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.59	0.45	基準内適
東山	10/4	2.4	FRP	26.2	0.18	0.6	異常なし	異常なし	7.60	0.25	基準内適
長尾家具町	10/6	4.5	FRP	25.2	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.5	基準内適
都丘町	10/20	2.0	FRP	22.2	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.35	0.4	基準内適
長尾家具町	10/21	8.0	FRP	18.1	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.1	基準内適
長尾家具町	10/26	2.0	FRP	21.9	0.36	1.4	異常なし	異常なし	7.60	0.5	基準内適
楠葉面取町	1/12	6.0	FRP	18.4	0.03	0.3	異常なし	異常なし	7.13	0.5	基準内適
交北	1/24	10.4	ステンレス	15.2	0.04	0.2	異常なし	異常なし	7.50	0.4	基準内適
田宮本町	1/25	6.8	FRP	7.2	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.35	0.2	基準内適
養父丘	1/25	12.0	ステンレス	15.3	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.6	基準内適
長尾北町	2/28	9.0	FRP	11.1	0.04	0.0	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
川原町	3/2	40.0	FRP	14.5	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.41	0.7	基準内適
天之川町	3/11	2.0	FRP	12.0	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.39	0.7	基準内適

4-3. 配水池通水前水質試験

採水年月日	水質基準値	津田低区配水場3号池
		令和3年5月25日
気温		26.5
水温		19.9
一般細菌	100 個/ml以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.46
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.11
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.007
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002
臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.013
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004
ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	12.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005
塩化物イオン	200 mg/l以下	12.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32.4
蒸発残留物	500 mg/l以下	82
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02
ジオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005
フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.67
pH値	5.8以上 8.6以下	7.45
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5 度以下	0.0
濁度	2 度以下	0.06
遊離残留塩素	—	0.25