

記入例

様式第3号（第4条関係）

本市に提出する年月日を記入してください。
(郵送による提出の場合は書類発送日を記入。)

屋外広告物安全点検結果報告書

令和××年×月×日

(宛先)
枚方市長

報告者 (〒 000-0001)

住所 枚方市大垣内町●丁目●番●号
枚方良好景観 株式会社

氏名 代表取締役 枚方太郎
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話 000-000-0001

許可申請者の氏名を記入してください。

押印は不要です。

広告物等の概要を記入してください。
設置年月日は、不明の場合はその旨を記入してください。

枚方市屋外広告物条例第26条第2項の広告物等を点検しましたので、下記のとおりその結果を報告します。

記

1 広告物等の概要

表示(設置)の場所 枚方市大垣内町●丁目●番●号

設置年月日 平成△△年△△月△△日

前回許可日(継続の場合) 令和□□年□□月□□日 第R03-○○○○号

2 点検結果

点検日 令和□□年□□月□□日

点検日は必ず記入してください。

点検箇所	点検項目	※異常の有無等			備考
		有	経過観察	無	
上部構造・基礎部	上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	経過観察	無	
	基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	経過観察	無	
	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	経過観察	無	
支持部	鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有	経過観察	無	
	鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	有	経過観察	無	ビスを締め直した。
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	経過観察	無	
	溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	経過観察	無	若干の劣化が見られるものの安全上の問題がないため経過観察。
	取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	有	経過観察	無	
広告板	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落、退色	有	経過観察	無	表示面の修復を行った。
	側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損、退色	有	経過観察	無	
	広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	経過観察	無	
照明装置	照明装置の不点灯、不発光	有	経過観察	無	
	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	経過観察	無	変形はあるが、安全上の問題はないため経過観察。
	周辺機器の劣化、破損	有	経過観察	無	
その他	付属部材の腐食、破損	有	経過観察	無	
	避雷針の腐食、損傷	有	経過観察	無	
	その他点検事項()	有	経過観察	無	

(改善の概要及びその実施予定時期又は経過観察の理由)

該当箇所無しの場合

備考 ※のある欄は、該当するものを○で囲んでください。

3 点検者

氏名 株式会社枚方良好広告社 代表取締役 車塚花子

資格等 [屋外広告士 第●●●●号]

点検者が有資格者であることを確認できる書類の写しを添付してください。

異常の内容、改善の内容について簡潔に記入してください。

異常有の場合

・即時改善が必要な場合

異常の内容、改善処置の内容・実施日

・即時改善不要の場合

異常の内容、改善処置の内容・次回報告時までの期間での実施予定時期

経過観察の場合

異常の内容