

旧高陵小学校の解体工事説明での主なご意見等について

説明対象：中宮第三団地C地区にお住いの方

日 時：2022年10月8日（土）10時00分から11時00分

場 所：中宮第三団地集会所

主なご意見等	回答
<p>■解体工事の計画について</p> <p>①在宅勤務をしています。騒音、振動はどれくらい発生しますか。</p> <p>②フラットパネルは北側も設置しますか。</p> <p>③作業時間について冬は暗くなるのが早いので17時までにしてほしい。信号の所にも交通誘導員を配置してほしい。</p> <p>④解体時に油圧ショベル用アタッチメント（アイオン）を使う予定はありますか。使う場合は住民へ事前に伝えてください。</p> <p>⑤防音シートは建物より1m上げてください。</p>	<p>①規制の基準値は騒音85db、振動75dbです。騒音・振動計の値を確認して作業を調整します。</p> <p>②擁壁が3m程度あり、フラットパネルの高さと同等なので設置しませんが、解体する校舎を防音シートで囲います。</p> <p>③作業時間について了解しました。信号付近の交通誘導員については周辺の状況を確認しながら、必要に応じて増員を考えています。</p> <p>④破碎機械で対応できるので、油圧ショベル用アタッチメント（アイオン）の使用は考えていません。使う場合は週間工程表などにより周知させていただきます。</p> <p>⑤了解しました。</p>
<p>■その他について</p> <p>①北側の防球ネットの高さはどれくらいか。地震等で擁壁にひびが入った際にメンテナンスができるような位置に設置してほしい。</p> <p>②工事に関して市に直接問い合わせる事は可能ですか。</p> <p>③喫煙は敷地の外でしないでください。</p> <p>④北側の樹木の落ち葉が敷地に落ちて困っている。</p>	<p>①防球ネットの高さは10mで計画しています。設置位置はこれから検討します。</p> <p>②可能です。都市整備部施設整備室建築課の水阪・澤田までお問合せください。電話番号は072-841-1488。受付時間は平日の9時から17時30分です。</p> <p>③了解しました。</p> <p>④新たに植える樹種は検討します。</p>