

## ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

本表は、法第 28 条の規定に基づき、対象施設・事業所の設置者である事業者が自ら測定し行った測定結果について、取りまとめ、公表を行うものです。

### 本表の見方

製鋼用電気炉等については排出ガス中に含まれるダイオキシン類濃度、廃棄物焼却炉については排出ガス、燃え殻及びばいじん中に含まれるダイオキシン類濃度、下水道終末処理場及びその他の事業所については排出水中に含まれるダイオキシン類濃度の測定結果を、ダイオキシン類の中でも最も毒性の強いとされる 2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンに換算した値で記載しています。

なお、測定結果は平成 25 年度中に試料採取が行われたものを記載していますが、測定時期の都合等により、年度外の近接した時期に試料採取が行われた測定の結果について記載している場合があります。

また、本表の「基準」とは法第 8 条及び法施行規則附則第 2 条に基づく排出基準をいいます。  
その他の記載に係る凡例等については、下記のとおりです。

1. 製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉（大気基準適用施設）
  - ・施設の構造により燃え殻又はばいじんが発生しないなど測定対象物がない場合、「－」と記載。
  - ・排ガスの集合排気や、燃え殻及びばいじんの混合処理などを行っている場合は、備考欄にその旨記載。
  - ・平成 25 年度を通して一度も施設稼働しなかった施設は備考欄に「平成 25 年度休止」と記載。
2. 下水道終末処理場及びその他の事業場（水質基準適用事業所）
  - ・平成 25 年度を通して一度も施設稼働しなかった施設は備考欄に「平成 25 年度休止」と記載。

■ダイオキシン類測定結果（製鋼用電気炉）

事業所名	所在地	試料採取日		排出ガス			備考
				測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		基準	
共英製鋼(株) 枚方事業所枚方工場	中宮大池 3-1-1	H26.2.15	H26.2.15	0.0091	0.096	5	排出ガスの排出口は 2 箇所

■ダイオキシン類測定結果（廃棄物焼却炉）

事業所名	所在地	ダイオキシン類（排出ガス）			ダイオキシン類（燃え殻）		ダイオキシン類（ばいじん）		備考		
		試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)			
枚方市立穂谷川清掃工場	田口 5-1-1	H25.7.31	0.13	1	H25.7.31	0.27	H25.7.31	0.27	3号炉。 ばいじんに係る基準は適用外。		
		H25.12.18	0.12		H25.12.18	0.024	H25.12.18	0.25			
		H25.7.25	0.11	10	H25.7.25	0.000060	—	—	動物焼却炉		
		H25.12.26	0.12		—	—	—	—			
枚方市東部清掃工場	大字尊延寺 2949	H25.6.19	0.0035	0.1	H25.4.22	0.0091	H25.4.22	0.0038	1号炉（排ガスは1号溶融炉と集合） 燃え殻及びばいじんは全施設混合		
		H25.12.25	0.0073						1号溶融炉 燃え殻及びばいじんは全施設混合		
		H25.5.29	0.0041	0.1	H25.10.7	0.0026	H25.10.7	0.0040	2号炉（排ガスは2号溶融炉と集合） 燃え殻及びばいじんは全施設混合		
		H25.12.26	0.0085						2号溶融炉 燃え殻及びばいじんは全施設混合		
淀川左岸流域下水道 渚水みらいセンター （汚泥処理施設）	渚内野 3-1-1	—	—	10	—	—	—	—	2系溶融炉 平成25年度休止		
		H25.4.22	0.00000028	5	H25.12.26	0.00019	H25.10.10	0.000013	H25.10.10	0.000027	3系溶融炉
		H25.5.23	0.0000013	1	—	—	H25.11.21	0.0071	H25.6.6	0	4系溶融炉 燃え殻の発生は無し
		—	—	1	—	—	—	—	—	—	201(1系)建設中
株式会社三栄シリカ 関西工場	招提田近 1-8-5	H25.12.6	0.00015	1	H25.12.6	0.000080	H25.12.6	0.0016			
サンヨーホームズ株式会社 生産本部	中宮大池 3-30-1	—	—	10	—	—	—	—	平成25年度休止		
淀ハウス工業株式会社	出口 6-7-9			5					稼働せず（測定なし）		
理研ビタミン(株)大阪工場	出口 1-1-32	H25.8.2	0	10	H25.8.5	0	—	—			

■ダイオキシン類測定結果（下水道終末処理場）

事業所名	所在地	試料採取日	ダイオキシン類(排水)		特定施設の種類	備考
			測定結果 (pg-TEQ/L)	基準		
淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター	渚内野 4-10-1	H25.8.21	0.00040	10	下水道終末処理施設	

■ダイオキシン類測定結果（その他の事業所）

事業所名	所在地	試料採取日	ダイオキシン類(排水)		特定施設の種類	備考
			測定結果 (pg-TEQ/L)	基準		
サンヨーホームズ株式会社 生産本部	中宮大池 3-30-1	—	—	10	廃ガス洗浄施設	平成 25 年度休止