

(仮称)枚方市立中学校給食センター整備運営事業 要求水準書(案)に関する質問回答

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目	項目	項目	項目	項目名	質問の内容	回答
1	要求水準書(案)	2	第1	2	(4)	ウ		k		光熱水費の支払い業務	市が実施する業務として「光熱水費の支払い業務」が挙げられておりますが、具体的に業務内容をご教授ください。	市が契約を行った上で、光熱水費を支払います。
2	要求水準書(案)	3	第1	3						立地条件	「埋蔵文化財包蔵地内」との記載ですが、事前調査業務において、埋蔵文化財の発掘調査の必要はございますか。ご教示ください。	入札公告時に示します。
3	要求水準書(案)	4	第1	4	(1)			a		供給能力	ミキサー食の対応はどのくらいの食数を想定されていますでしょうか。	1～10名程度を想定しています。
4	要求水準書(案)	4	第1	4	(1)			e		供給能力	クラス・人数表の学級数には職員室が含まれていますでしょうか。また、支援学級で喫食される場合、個別で食缶等必要な場合は、その学校と人数を教えてください。	クラス・人数表の学級数には職員室は含まれておりません。また、支援学級での喫食については、要求水準書(案)P4/4/(1)表下※1に記載のとおりですが、各学校につき、予備として1クラス分の食缶をご用意ください。
5	要求水準書(案)	5	第1	4	(4)	イ				付帯施設	「ごみ庫（職員の給食用 牛乳パックの一時保管を含む）、厨房除害施設」と記載がありますが牛乳の飲み残しの処理は学校で、センターではパックの回収と保管との理解でしょうか。また、回収の想定容量(例:ゴミ袋5袋)をご教示願います。	配送校の牛乳パックの飲み残しは、本市が委託する事業者が処理し、配送校にて保管、回収されます。そのため、給食センターでの牛乳パックの保管については、センター職員の牛乳パックのみです。本市では牛乳パックのリサイクルを行っているため、回収時には牛乳パックの中身は空の状態、他のゴミと分けて保管する必要があることから、従事者の飲み残し等は各自で処理し、45リットルのゴミ袋(約100個/袋程度)へ入れ、用意した回収ボックスで保管してください。なお、回収は週2回です。
6	要求水準書(案)	10	第2	1	(3)	ア				調理内容	揚げパンなど、パンを給食センター内で調理する献立は想定していないという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
7	要求水準書(案)	10	第2	1	(3)	ア				調理内容	和え物室の調理例で冷デザート又は生鮮果物とありますが、冷デザートはどのようなメニューとなりますでしょうか。又果物はどのような種類を提供されますでしょうか。	冷デザートメニューは、フルーツポンチ、フルーツ白玉、みたらし団子、大学芋、かしわ餅などです。また、果物は、みかん、ぼんかん、河内晩柑、りんご、清見オレンジなどです。
8	要求水準書(案)	10	第2	1	(3)	ア				調理内容	〈調理内容(想定)〉について和え物・冷デザートの重複ありとありますが、面積も限られていますので各1品と考えてよろしいでしょうか。その場合、どの食缶にいれる想定でしょうか。	和え物と冷デザート、それぞれ1品を想定しています。その場合、中食缶・小食缶を使用します。
9	要求水準書(案)	10	第2	1	(3)	ア				調理内容	煮炊釜調理が3品の場合、P39で使用する食缶が不足と思われますがどの食缶を使用する想定でしょうか。	3品の場合、汁食缶・中食缶・小食缶の3食缶を使用します。
10	要求水準書(案)	10	第2	1	(3)	ア				調理内容	和え物調理が2品の場合、P39で使用する食缶が不足と思われますがどの食缶を使用する想定でしょうか。	2品の場合、中食缶・小食缶の2食缶を使用します。
11	要求水準書(案)	10	第2	1	(5)			a		本施設に求める災害時等の稼働性能	事業者は、炊出しを行うための熱源を用意することとありますが、どういった機器の稼働を想定されてますでしょうか。炊出しの具体的な想定があればご教示いただけないでしょうか。	入札公告時に示します。
12	要求水準書(案)	10	第2	1	(5)			a		本施設に求める災害時等の稼働性能	「炊出しを行うための熱源を用意すること」との記載がありますが、炊出しの規模をご教示ください。	要求水準書(案)に関する質問回答No.11のとおりです。
13	要求水準書(案)	14	第2	3	(2)	ウ	(ア)	c	(a)	油庫	新油庫と廃油庫とありますが、新油タンクと廃油タンクという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
14	要求水準書(案)	14	第2	3	(2)	ウ	(ア)	g	(c)	卵・乳製品処理室	乳製品専用の水槽は具体的にどのように使用すること想定されますでしょうか。	乳製品の計量スペースとして利用する予定です。
15	要求水準書(案)	15	第2	3	(2)	ウ	(ア)	n	(c)	特別洗浄室	必要な時だけパーテーションで区画する提案でもよろしいでしょうか。	パーテーションによる区画は認めません。
16	要求水準書(案)	15	第2	3	(2)	ウ	(イ)	b	(c)	煮炊き調理室	下ゆで工程を含めて煮炊き釜の繰り返し使用は行わない。とありますが、限られた面積の中で最大釜調理3品という条件もございます。煮炊き釜を配置するスペースの確保が難しいので釜調理最大2品に緩和していただけないでしょうか。	同一料理での繰り返し使用は可能としますが、最大釜調理は3品とします。
17	要求水準書(案)	15	第2	3	(2)	ウ	(イ)	d	(a)	和え物室	果物カットとありますが、カットする果物をご教示ください。	カットする果物は、河内晩柑、りんご、清見オレンジなどです。
18	要求水準書(案)	16	第2	3	(2)	ウ	(イ)	e	(b)	アレルギー対応室	主食がパンの日の米飯の炊飯を予定するとありますが、小麦アレルギー対象者のおおよその人数を教えてください。	120食程度を想定しています。
19	要求水準書(案)	16	第2	3	(2)	ウ	(イ)	e	(b)	アレルギー対応室	アレルギー対応室内で、冷却をする必要がある献立はありますでしょうか。ご教示ください。	アレルギー対応室内の真空冷却機の設置は必須としていません。
20	要求水準書(案)	17	第2	3	(2)	ウ	(エ)	d	(d)	食育試作室	調理台の数ですが、P41の表には3台と記載があります。3台+バリアフリー1台という認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
21	要求水準書(案)	18	第2	3	(2)	ウ	(エ)	i	(a)	備蓄倉庫	備蓄倉庫に収納する数量及び大きさをお示しいただけますでしょうか。	給食提供における非常用備蓄を考えていますが、商品の種類は入れ替え時期に変更となる場合があります。商品によって箱の大きさが異なるため、具体的な商品を提示することはできません。備蓄倉庫としては30㎡程度を想定します。
22	要求水準書(案)	18	第2	3	(2)	ウ	(エ)	i	(a)	備蓄倉庫	災害用備品等を保管する場所の配置は給食づくりを最優先するために別棟でも良いのでしょうか。	要求水準を満たす限りにおいては、別棟とすることも可とします。
23	要求水準書(案)	18	第2	3	(2)	ウ	(エ)	i	(a)	備蓄倉庫	備蓄倉庫に収納する備蓄品の種類と容量(段ボールの大きさと数量等)をご教示ください。	要求水準書(案)に関する質問回答No.21をご参照ください。
24	要求水準書(案)	20	第2	3	(4)	ア		a		駐車場	「事業者が利用する駐車場を設置する場合は、目的外使用料を支払うこと。」ですが、駐車場・駐輪場を施設内に設けた場合の使用料をご教示願います。	従事者が敷地内に駐車することについて、市が行政財産の目的外使用として認める場合、目的外使用料を請求に基づき納付いただくことになります。その場合は、敷地の空きスペースに駐車する方法とし、行政財産目的外使用料の計算式については「枚方市行政財産使用料条例」を参照ください。土地価格と使用面積によって使用料が異なります。なお、駐輪場については使用料は発生しません。
25	要求水準書(案)	20	第2	3	(4)	ア		a		駐車場	「事業者が利用する駐車場を設置する場合は、目的外使用料を支払うこと。」ですが、駐車場・駐輪場を施設内に設けた場合の使用料をご教示願います。	要求水準書(案)に関する質問回答No.24をご参照ください。
26	要求水準書(案)	20	第2	3	(4)	ア		b		駐車場	「事業用地外に事業者が必要とする駐車場及び駐輪場については、事業者の責において、事業用地外に賃借することも認める。」とありますが事業費の中で外部駐車場の予算の想定はありますか。	外部駐車場の予算の想定はありません。

(仮称)枚方市立中学校給食センター整備運営事業 要求水準書(案)に関する質問回答

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目	項目	項目	項目	項目名	質問の内容	回答
27	要求水準書 (案)	23	第2	4	(2)	イ	(ウ)	d		通信・情報設備	「回線増設用の情報コンセントの設置及び配管配線工事も併せて行う」との記載がありますが、当該室には最低2か所の情報コンセントを設置すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	提案内容によりますが、ご理解のとおりです。
28	要求水準書 (案)	23	第2	4	(2)	イ	(ウ)	f		通信・情報設備	「将来の通信・情報技術の革新に対応するため」の設備とは弱電用引込空配管と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	提案内容によりますが、ご理解のとおりです。
29	要求水準書 (案)	25	第2	4	(3)	イ	(イ)	e		給水・給湯・給蒸気設備	「ボイラーへの給水にろ過装置を設置する」との記載がありますが、軟水装置のことと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	ご理解のとおりです。
30	要求水準書 (案)	30	第2	5	(3)	エ	(オ)	b		区具殺菌庫	包丁・まな板殺菌庫は、オゾン発生装置付きなど殺菌性能の向上が可能となる機器とありますが熱風式殺菌庫での提案でもよろしいでしょうか。	事業者の提案に委ねます。
31	要求水準書 (案)	34	第4	3	(2)			c		安全対策	安全対策を講じるにあたり、所轄警察署、道路管理者、町内会、交通安全対策協議会、交通安全母の会等の連絡先について情報の提供をお願いします。	入札説明書等において必要部分の修正を行います。地域団体等においては、契約完了後、情報提供します。
32	要求水準書 (案)	35	第4	3	(7)			c		その他	「事業契約締結後、事業用地の管理を行うこと。」との記載ですが、どのタイミングでどの程度の管理が必要とお考えでしょうか。ご教示ください。	事業用地の管理は事業契約後からです。 管理の程度としては、周辺の住環境の保全が図られた状態を保つこと(景観、雑草の繁茂、害虫の繁殖、ごみの不法投棄、火災発生等)を目安としてください。
33	要求水準書 (案)	38	第5	2	(2)	イ		d		食器類、食器かご	食器かごと一緒に収納できれば、スプーンの収納はスプーン通しでもよろしいでしょうか。	事業者の提案に委ねます。
34	要求水準書 (案)	38	第5	2	(2)	ウ				食缶等	「※2「選択制食缶方式」期間は19校へ配送することになるため留意すること」の具体的な留意お考えをご教示ねがいます。	選択制食缶方式の期間は19校へ配送することを強調したものです。入札説明書等において必要部分の修正を行います。
35	要求水準書 (案)	42	第5	3	(1)	ク				食育試作室	調達する給食用食器はP38の食器と同じもので想定でしょうか。その場合、井用食器とフォークが給食用より多いですが間違いないでしょうか。	入札説明書等において必要部分の修正を行います。
36	要求水準書 (案)	43	第5	3	(3)			a		配送車両の調達	「学校周辺の道路状況、配膳室や学校内での搬入経路に配慮すること。」「一部学校では校内通路幅等に制約があるため車両仕様(規格の設定に留意すること。）」とありますが、現在の道路状況・搬入経路の配慮や一部校内通路の制約など、現状の条件・制約の状況をご教示ねがいます。	入札公告時に示します。
37	要求水準書 (案)	48	第7	1	(5)					実施体制	維持管理企業が実務を行うにあたり、貴市が想定されている必要な資格はございますでしょうか。	各責任者に求める資格はありません。但し、提案内容により法的に必要な資格は具備してください。
38	要求水準書 (案)	51	第7	2	(2)	ア	(ア)			日常点検	「毎日1回以上現場を巡回し」と記載がございますが、巡回者は有資格者である必要はございますか。	巡回者に資格は求めています。但し、提案内容により法的に必要な資格は具備してください。
39	要求水準書 (案)	59	第7	8	(4)			a		廃棄物等保管業務	可燃ごみ・不燃ごみ・資源化物など、廃棄物処理に関する費用は自治体の負担でしょうか。	可燃ごみ・不燃ごみ・資源化物、段ボールに関する費用については、市負担です。
40	要求水準書 (案)	59	第7	8	(6)					清掃記録の作成、保管及び報告	「清掃業務の実施記録を日報に記載し、その結果(法定清掃、定期検査結果を含む。)を「定期報告書(月報、四半期報、年報)」にて市に報告する」と記載がありますが、月報、四半期報、年報にはどのような記載事項の違いがございますでしょうか。	様式については、市と事業者の協議により決定します。
41	要求水準書 (案)	63	第8	1	(1)					市が実施する運営業務	光熱水費の支払い業務は市の業務と記載がありますが、一方で実施方針p21記載の光熱私費リスクは事業者リスクと記載があります。光熱水費の負担は市と事業者どちらなのでしょうか。	実施方針 別添資料5(p21) ※5のとおりとします。
42	要求水準書 (案)	68	第8	2	(1)					食材検収補助・保管業務	ヨーグルト、一部の冷凍デザート等は配送校直送とありますが、給食センターに配送されるデザートはどういった物がありますでしょうか。	桜餅やカップゼリー、カレーの日(毎回ではありませんが)のナンを想定しています。