

4. 通水開始前水質試驗

4 - 1. 新設管通水前水質試驗

4 - 2. 新設貯水槽通水前水質試驗

4 - 3. 淨水池通水前水質試驗

4-1. 新設管通水前水質試験

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
甲斐田新町	4/1	50	31	16.2	0.07	0.2	異常なし	異常なし	7.42	0.6	基準内適
東香里元町	4/4	50	35	18.6	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.26	0.6	基準内適
出口	4/5	150	30	16.8	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
楠葉丘	4/9	50	30	17.0	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.57	0.5	基準内適
津田南町	4/12	75	60	19.4	0.22	0.4	異常なし	異常なし	7.44	0.5	基準内適
茄子作東町	4/17	100	90	20.7	0.20	0.6	異常なし	異常なし	7.31	0.5	基準内適
茄子作東町	4/17	75	80	20.8	0.28	1.1	異常なし	異常なし	7.29	0.5	基準内適
南中振	4/17	75	400	19.7	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.35	0.5	基準内適
出口	4/22	200	80	20.2	0.14	0.9	異常なし	異常なし	7.39	0.5	基準内適
春日元町	4/24	75	40	20.3	0.09	0.2	異常なし	異常なし	7.34	0.6	基準内適
津田駅前	4/24	50	40	21.5	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
茄子作北町	4/24	75	60	21.4	0.10	0.3	異常なし	異常なし	7.22	0.6	基準内適
茄子作北町	4/25	75	150	22.0	0.12	0.5	異常なし	異常なし	7.16	0.5	基準内適
枚方元町	4/30	100	30	21.6	0.07	0.2	異常なし	異常なし	7.30	0.6	基準内適
南楠葉	5/7	50	20	22.6	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.40	0.5	基準内適
船橋本町	5/8	75	75	21.8	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
枚方元町	5/9	150	30	21.4	0.09	0.6	異常なし	異常なし	7.55	0.45	基準内適
津田駅前	5/10	75	30	21.8	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
長尾東町	5/13	150	20	21.9	0.05	0.3	異常なし	異常なし	7.50	0.6	基準内適
長尾家具町	5/15	100,75	150	22.6	0.06	0.0	異常なし	異常なし	7.66	0.4	基準内適
出口	5/17	50	35	21.8	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.45	0.35	基準内適
長尾家具町	5/17	100,75	150	23.5	0.16	0.2	異常なし	異常なし	7.57	0.4	基準内適
長尾家具町	5/17	100,75	150	23.7	0.11	0.2	異常なし	異常なし	7.59	0.35	基準内適
楠葉野田	5/20	75	90	22.8	0.12	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.4	基準内適
出口	5/20	40	20	23.1	0.11	0.2	異常なし	異常なし	7.50	0.35	基準内適
長尾家具町	5/20	75	110	24.8	0.08	0.2	異常なし	異常なし	7.46	0.3	基準内適
長尾家具町	5/20	50	25	23.2	0.04	0.0	異常なし	異常なし	7.47	0.35	基準内適
藤阪元町	5/22	30	34	22.9	0.09	0.1	異常なし	異常なし	7.56	0.25	基準内適
長尾家具町	5/27	75~150	200	24.2	0.08	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.35	基準内適
出口	5/28	150	20	21.3	0.24	0.7	異常なし	異常なし	7.43	0.4	基準内適
出口	5/28	350	100	21.4	0.05	0.4	異常なし	異常なし	7.42	0.4	基準内適
甲斐田	5/30	40	31	23.2	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.5	基準内適
星丘	5/31	100	120	22.8	0.08	0.1	異常なし	異常なし	7.42	0.5	基準内適
星丘	5/31	75	50	22.8	0.07	0.2	異常なし	異常なし	7.41	0.5	基準内適
楠葉野田	5/31	75	87	22.7	0.05	0.0	異常なし	異常なし	7.53	0.45	基準内適
長尾家具町	6/3	75,150	100,30	23.3	0.09	0.3	異常なし	異常なし	7.47	0.4	基準内適
長尾東町	6/11	150	250	22.9	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.51	0.4	基準内適
長尾家具町	6/11	150	130	25.4	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.55	0.4	基準内適
楠葉野田	6/11	75	30	25.6	0.08	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.45	基準内適
楠葉野田	6/11	50	15	27.8	0.05	0.4	異常なし	異常なし	7.46	0.4	基準内適
楠葉野田	6/11	75	120	25.5	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.46	0.4	基準内適
中宮東之町	6/12	50	30	24.6	0.14	0.6	異常なし	異常なし	7.51	0.45	基準内適
長尾家具町	6/13	75	170	26.5	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.56	0.4	基準内適
春日北町	6/14	75	20	25.8	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
長尾家具町	6/14	50	70	28.2	0.00	0.7	異常なし	異常なし	7.39	0.4	基準内適
長尾家具町	6/17	100~150	80	26.0	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.51	0.35	基準内適
長尾家具町	6/17	75	90	26.0	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.52	0.35	基準内適
長尾家具町	6/27	75,100	280	22.9	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.54	0.4	基準内適
楠葉野田	7/8	75	30	26.7	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.57	0.5	基準内適
楠葉野田	7/8	75	80	26.4	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.58	0.5	基準内適
楠葉野田	7/8	50~75	30	26.0	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
出口	7/8	350	100	25.4	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.59	0.3	基準内適
牧野北町	7/8	200	100	25.5	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
長尾家具町	7/8	75	140	26.7	0.01	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
牧野北町	7/9	200	90	28.2	0.09	0.5	異常なし	異常なし	7.49	0.6	基準内適
長尾家具町	7/10	75	130	25.2	0.43	1.7	異常なし	異常なし	7.54	0.45	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (℃)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
長尾家具町	7/10	75	50	25.6	0.12	1.2	異常なし	異常なし	7.55	0.45	基準内適
長尾家具町	7/12	150	130	25.9	0.1	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
長尾家具町	7/16	100	70	27.8	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.53	0.25	基準内適
長尾家具町	7/16	100	80	18.3	0.00	0.3	異常なし	異常なし	7.54	0.3	基準内適
長尾家具町	7/17	100	160	25.8	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.48	0.3	基準内適
長尾家具町	7/17	50	70	25.5	0.04	0.6	異常なし	異常なし	7.53	0.35	基準内適
楠葉丘	7/22	50	40	27.7	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.39	0.4	基準内適
養父西町	7/22	50	30	27.4	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
牧野北町	7/23	250	30	30.2	0.08	0.4	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
牧野北町	7/23	250	70	29.6	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
交北	7/23	50	30	28.9	0.05	0.5	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
北中振	7/30	150	10	30.6	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.4	基準内適
北中振	7/30	150	15	30.4	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
北中振	8/1	150	20	30.5	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.45	0.4	基準内適
北中振	8/2	200	50	29.5	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
長尾西町	8/5	75	50	25.3	0.37	1.4	異常なし	異常なし	7.57	0.2	基準内適
牧野北町	9/2	200	58	27.1	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.53	0.6	基準内適
牧野北町	9/6	200	98	28.8	0.59	0.7	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
牧野北町	9/6	150	22	28.2	1.6	0.5	異常なし	異常なし	7.52	0.6	基準内適
牧野北町	9/10	150	110	28.1	0.03	0.4	異常なし	異常なし	7.59	0.6	基準内適
北中振	9/18	75	34	29.2	0.00	1.3	異常なし	異常なし	7.45	0.35	基準内適
南中振	9/24	40	34	28.7	0.10	0.4	異常なし	異常なし	7.54	0.25	基準内適
菊丘南町・香里ヶ丘	9/24	250	17	27.9	0.08	0.5	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
菊丘南町・香里ヶ丘	9/26	50	75	27.2	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.55	0.6	基準内適
牧野北町	10/1	150	150	28.3	0.00	0.4	異常なし	異常なし	7.34	0.5	基準内適
南楠葉・楠葉朝日	10/1	75	60	26.3	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.41	0.5	基準内適
南楠葉・楠葉朝日	10/1	50	25	26.7	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
杉責谷	10/7	250,50	234,30	24.4	0.01	0.2	異常なし	異常なし	7.42	0.35	基準内適
杉責谷	10/7	50	122	25.1	0.11	0.9	異常なし	異常なし	7.58	0.45	基準内適
杉責谷	10/7	50	30	25.3	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.56	0.4	基準内適
南楠葉・楠葉朝日	10/11	75	20	25.4	0.10	0.5	異常なし	異常なし	7.58	0.6	基準内適
南楠葉・楠葉朝日	10/11	75	20	25.5	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.54	0.4	基準内適
藤阪中町	10/15	75・50	141	25.8	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.67	0.3	基準内適
藤阪中町	10/15	75・50	51	25.8	0.00	0.0	異常なし	異常なし	7.61	0.4	基準内適
北中振	10/16	350	20	24.0	0.13	0.0	異常なし	異常なし	7.41	0.6	基準内適
北中振	10/16	250	10	24.0	0.21	0.8	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
菊丘南町・香里ヶ丘	10/22	75	80	23.0	0.02	0.2	異常なし	異常なし	7.33	0.5	基準内適
菊丘南町・香里ヶ丘	10/22	75	75	23.4	0.04	0.3	異常なし	異常なし	7.33	0.6	基準内適
南楠葉	10/23	200	20	24.8	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
津田西町	10/25	50	20	23.9	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.7	基準内適
南楠葉	10/25	100	85	23.0	0.38	0.6	異常なし	異常なし	7.57	0.6	基準内適
杉山手	10/28	150	140	23.9	0.29	0.6	異常なし	異常なし	7.58	0.4	基準内適
杉山手	10/28	100	25	23.6	0.73	1.4	異常なし	異常なし	7.53	0.4	基準内適
杉山手	10/28	75	40	23.4	0.55	1.1	異常なし	異常なし	7.57	0.4	基準内適
杉山手	10/29	50	40	22.8	0.53	0.9	異常なし	異常なし	7.51	0.4	基準内適
杉山手	10/31	150	100	22.9	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.31	0.4	基準内適
南楠葉	10/31	150	60	22.5	0.03	0.0	異常なし	異常なし	7.41	0.5	基準内適
南楠葉	10/31	150	70	22.1	0.05	0.0	異常なし	異常なし	7.40	0.6	基準内適
長尾谷町	11/7	50	30	22.0	0.02	0.1	異常なし	異常なし	7.52	0.35	基準内適
長尾谷町	11/7	50	20	21.5	0.01	0.4	異常なし	異常なし	7.45	0.4	基準内適
牧野本町	11/8	50	40	21.3	0.07	0.1	異常なし	異常なし	7.50	0.6	基準内適
町楠葉	11/12	150	50	21.0	0.41	1.1	異常なし	異常なし	7.45	0.6	基準内適
町楠葉	11/12	150	50	20.7	0.21	0.7	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
中宮山戸町	11/14	75	20	21.1	0.31	0.8	異常なし	異常なし	7.51	0.6	基準内適
町楠葉	11/14	75	40	21.9	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
町楠葉	11/14	75	40	21.8	0.07	0.3	異常なし	異常なし	7.42	0.45	基準内適
南楠葉	11/21	100	65	19.5	0.15	0.0	異常なし	異常なし	7.46	0.5	基準内適
尊延寺	11/21	40	70	20.0	0.28	0.7	異常なし	異常なし	7.54	0.45	基準内適

採水場所	採水日	管径 (mm)	管長 (m)	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
北中振	11/22	350	80	20.4	0.14	0.6	異常なし	異常なし	7.38	0.25	基準内適
北中振	11/22	75	30	18.6	0.19	0.2	異常なし	異常なし	7.42	0.5	基準内適
出口	11/22	150	50	19.9	0.09	0.2	異常なし	異常なし	7.45	0.4	基準内適
北楠葉町	11/25	150	80	18.3	0.04	0.1	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
茄子作	12/3	40	40	19.1	0.00	0.2	異常なし	異常なし	7.29	0.4	基準内適
杉山手	12/3	150	120	17.2	0.01	0.4	異常なし	異常なし	7.42	0.4	基準内適
藤阪元町	12/3	200	30	18.5	0.01	0.5	異常なし	異常なし	7.45	0.4	基準内適
杉山手	12/5	150	100	17.6	0.00	0.1	異常なし	異常なし	7.36	0.35	基準内適
杉山手	12/5	150	80	17.2	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.39	0.35	基準内適
黄金野	12/9	75	60	16.9	0.07	0.0	異常なし	異常なし	7.39	0.5	基準内適
杉山手	12/12	75	60	14.2	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.50	0.4	基準内適
杉山手	12/12	50	50	13.9	0.01	0.0	異常なし	異常なし	7.50	0.45	基準内適
町楠葉	12/16	150	30	13.6	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
町楠葉	12/16	150	30	13.0	0	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
町楠葉	12/16	150,75	70,40	13.3	0.08	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
南楠葉	12/23	150	20	14.4	0.07	0.0	異常なし	異常なし	7.44	0.4	基準内適
東船橋	12/23	40	30	13.2	0.02	0.0	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
南楠葉	12/23	150	250	15.4	0.11	0.0	異常なし	異常なし	7.52	0.45	基準内適
南中振	1/9	75	40	14.2	0.96	2.2	異常なし	異常なし	7.44	0.4	基準内適
田口山	1/14	50	59	11.0	0.34	0.8	異常なし	異常なし	7.51	0.4	基準内適
渚南町	1/17	150,100	30,15	10.2	0.16	0.2	異常なし	異常なし	7.44	0.6	基準内適
北楠葉町	1/17	150	80	11.6	0.15	0.7	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
渚南町・西禁野	1/21	150	40	12.9	0.03	0.1	異常なし	異常なし	7.46	0.5	基準内適
長尾東町	1/24	150	80	13.4	0.03	0.0	異常なし	異常なし	7.46	0.45	基準内適
長尾東町	1/24	150	20	15.9	0.04	0.0	異常なし	異常なし	7.45	0.4	基準内適
北中振	1/27	150,100	170	11.7	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.43	0.45	基準内適
招提南町	1/27	150	126	14.6	0.08	0.4	異常なし	異常なし	7.48	0.6	基準内適
長尾東町	1/27	150	30	12.1	0.04	0.5	異常なし	異常なし	7.48	0.4	基準内適
北中振	1/27	500	40	11.4	0.06	0.4	異常なし	異常なし	7.45	0.45	基準内適
中宮西之町	1/30	75	30	11.7	0.74	1.7	異常なし	異常なし	7.57	0.5	基準内適
北中振	2/3	350	80	15.3	0.06	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.4	基準内適
長尾家具町	2/3	75	50	12.1	0.16	0.1	異常なし	異常なし	7.50	0.4	基準内適
西禁野	2/4	75~150	15	11.8	0.06	0.2	異常なし	異常なし	7.50	0.5	基準内適
北楠葉町	2/4	50	4	15.6	0.06	0.1	異常なし	異常なし	7.56	0.45	基準内適
東香里	2/4	75	40	12.4	0.08	0.3	異常なし	異常なし	7.31	0.5	基準内適
長尾東町	2/5	150	15	13.4	0.10	0.1	異常なし	異常なし	7.51	0.45	基準内適
田口山	2/5	150	75	10.6	0.10	0.4	異常なし	異常なし	7.47	0.35	基準内適
西禁野	2/6	75~150	40	10.0	0.01	0.1	異常なし	異常なし	7.49	0.5	基準内適
出口	2/12	200	50	14.8	0.05	0.1	異常なし	異常なし	7.45	0.5	基準内適
北楠葉町	2/12	75	94	11.1	0.18	0.6	異常なし	異常なし	7.43	0.5	基準内適
東香里新町	2/19	50	30	13.2	0.03	0.0	異常なし	異常なし	7.39	0.5	基準内適
東香里新町	2/25	75	40	12.8	0.07	0.0	異常なし	異常なし	7.46	0.45	基準内適
野村元町	3/14	75	30	15.0	0.13	0.6	異常なし	異常なし	7.52	0.5	基準内適
藤阪南町	3/31	50	40	17.7	0.41	1.0	異常なし	異常なし	7.57	0.45	基準内適
藤阪南町	3/31	50	40	17.7	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.57	0.5	基準内適

4-2. 新設貯水槽通水前水質試験

採水場所	採水日	容量 (m3)	材質	水温 (°C)	濁度 (度)	色度 (度)	臭気	味	pH値	遊離 残留塩素 (mg/L)	判定
新町	5/27	75	FRP	22.0	0.02	0.4	異常なし	異常なし	7.49	0.45	基準内適
岡東町	5/14	126	FRP	24.4	0.03	0.2	異常なし	異常なし	7.47	0.45	基準内適
桜丘町	8/9	27.8	FRP	30.8	0.20	1.5	異常なし	異常なし	7.56	0.2	基準内適
楠葉丘	8/22	27.7	FRP	6.9	0.02	0.3	異常なし	異常なし	7.56	0.6	基準内適
枚方元町	9/26	1.5	FRP	24.9	0.13	0.5	異常なし	異常なし	7.42	0.15	基準内適
長尾元町	11/15	2.625	FRP	21.2	0.01	0.0	異常なし	異常なし	7.85	0.3	基準内適
天之川町	12/10	3.6	FRP	15.4	0.14	0.3	異常なし	異常なし	7.46	0.45	基準内適
新町	12/17	12	FRP	14.9	0.01	0.0	異常なし	異常なし	7.54	0.5	基準内適
南楠葉	2/4	20	FRP	13.9	0.05	0.2	異常なし	異常なし	7.46	0.4	基準内適
星丘	3/4	8.04	FRP	13.9	1.8	1.8	異常なし	異常なし	7.27	0.4	基準内適
津田南町	3/5	10	FRP	18.3	0.06	0.3	異常なし	異常なし	7.55	0.35	基準内適

4-3. 浄水池通水前水質試験

	水質基準値	高度浄水施設 浄水池			
		1号池	2号池	3号池	4号池
		令和 7年 2月25日	令和 7年 1月28日	令和 6年 8月20日	令和 6年 6月26日
気温		9.5	7.0	25.4	27.1
水温		7.2	9.1	29.5	23.8
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.10	0.95	0.89	0.60
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.09	0.09	0.10	0.14
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.07	0.20	0.19
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.007	0.016	0.015
ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.014	0.034	0.021
トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.004	0.011	0.006
ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	14.9	15.9	17.8	11.2
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 mg/l以下	18.3	17.7	17.8	17.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	42.9	40.2	37.8	33.5
蒸発残留物	500 mg/l以下	96	86	90	64
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.06	0.83	0.90	0.99
pH値	5.8以上 8.6以下	7.50	7.45	7.58	7.47
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.0	0.2	0.0	0.3
濁度	2 度以下	0.03	0.05	0.04	0.06
遊離残留塩素	—	0.7	0.6	0.6	0.7